

Pwr n° 19889

16 DIC. 2017

Al Sua Eccellenza il Prefetto di L'Aquila
Dott. Linardi Giuseppe
Ufficio Territoriale del Governo
67100 L'Aquila 0862-438666

Al Sua Eccellenza il Prefetto di Rieti
Dott. Valter Crudo
Ufficio Territoriale del Governo
Piazza Cesare Battisti n.10
02100 Rieti RI 0746-299437

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente
Area Risorse Idriche – Servizio Gestione Acquedotti
Via del Tintoretto n.432 00145 Roma
06-51689218


Alla Regione Lazio
Area Risorse Idriche – Servizio Gestione
Acquedotti Gruppo Acquedottistico Reatino
Cicolano

Via E. Micangeli n.20 Borgorose RI
0746-314932
Spett.le
ERSI Abruzzo
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila

Spett.le EGATO
Via Marruvio 73,
67051 Avezzano AQ

ASLn.01 Via Monte Velino Avezzano
Servizio SIAN Dott. Francesco D'Orazi

Ai Sindaci dei Comuni di:
Borgorose
Fiamignano
Marcellini
Nespolo
Pescorocchiano
Petrella Salto
Collalto Sabino
Camerata Nuova
Cappadocia
Tagliacozzo
S.Marie
Carsoli
Pereto
Oricola
Rocca di Botte
Capistrello
Castellafiume
Magliano de' Marsi
Scurcola Marsicana
Massa d'Albe



Trasmissione tramite mail PEC

OGGETTO: Interruzione flusso idrico causa evento di torbidità prolungato dovuto alle intense precipitazioni avvenute il 15-12-2017.

Facciamo seguito alle comunicazioni avvenute per le vie brevi nella serata di ieri, per aggiornarVi sulla situazione della distribuzione idrica odierna.

Le copiose precipitazioni avvenute nel pomeriggio di ieri 15-12-2017, hanno causato l'innalzamento del parametro della torbidità oltre la soglia limite presso le sorgenti del "Liri", "Verrecchie" e "Rio Sonno".

Tale evento ha attivato la chiusura automatica del flusso idrico addotto sui sistemi acquedottistici in questione interrompendo di fatto l'erogazione idrica per i comuni in epigrafe.

Dati i valori in atto, è presumibile che i parametri scenderanno sotto la soglia limite solamente nella tarda serata di oggi per la riattivazione del flusso.

Sono in corso accertamenti analitici da parte di questo gestore, presso i sistemi interessati.


Al momento l'erogazione idrica è garantita solamente dalle scorte in essere presso i primari serbatoi.

Si prega di divulgare alla popolazione servita tale notizia con la raccomandazione di utilizzare la risorsa disponibile con moderazione.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario e l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Avezzano Li 16-12-2017

Il Resp. Dell'Ufficio Tecnico (Reti di Adduzione e captazione)
Geom. Roberto Camasso



Il Dirigente Tecnico del CAM SpA
Ing. Leo Corsini

